

# Prüfprotokoll für die Prüfung elektrischer Geräte gemäss DIN VDE 0701-0702



<b>Auftrag Nummer:</b> -				
<b>Auftraggeber (Kunde):</b> 0001 smARTEC Veranstaltungstechnik AG Wässermattstrasse 7 5000 Aarau		<b>Auftragnehmer:</b> smARTEC Veranstaltungstechnik AG Wässermattstrasse 7 5000 Aarau <b>Abteilung:</b> Werkstatt-Service		
<b>Geräteart:</b> Absicherung, Major, CEE63 IN		<b>Hersteller:</b> Major		
<b>ID-Nummer (Barcode):</b> @si5566		<b>Seriennummer:</b> 019712-3		
<b>Heizleistung [W]:</b> -		<b>Schutzleiterlänge [m]:</b> < 5m		<b>Schutzklasse:</b> I
<b>Prüfprozedur:</b> prc70xAbsMajorCEE63		<b>Bes. Vorschrift:</b> SNR462638 / VDE 701/702		<b>Prüfdatum:</b> 18.07.2023 10:12:32
<b>Prüfung</b> Jahreskontrolle oder Instandsetzung/Reparatur gemäss DIN VDE 0701-0702				
<b>Optische Prüfung:</b>				<b>OK/Fehler</b>
Schutzleiter in Ordnung (nur bei Schutzklasse I)				OK
Gehäuse und mechanische Teile in Ordnung				OK
Isolierteile in Ordnung				OK
Geräte-Anschlußleitungen einschließlich Steckvorrichtungen mängelfrei				
Aufschriften vorhanden bzw. vervollständigt, Typschild				
Sonstiges				
<b>Elektrische Prüfung:</b>				
<b>Prüfung</b>	<b>Parameter</b>	<b>Grenzwert</b>	<b>Messwert</b>	<b>OK/Fehler</b>
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0 < 0.24 Ohm	0.046 Ohm	OK
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0 < 0.24 Ohm	0.049 Ohm	OK
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0 < 0.24 Ohm	0.046 Ohm	OK
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0 < 0.24 Ohm	0.049 Ohm	OK
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0 < 0.24 Ohm	0.049 Ohm	OK
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0 < 0.24 Ohm	0.049 Ohm	OK
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0 < 0.24 Ohm	0.114 Ohm	OK
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0 < 0.24 Ohm	0.049 Ohm	OK
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0 < 0.24 Ohm	0.127 Ohm	OK
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0 < 0.24 Ohm	0.046 Ohm	OK
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0 < 0.24 Ohm	0.046 Ohm	OK
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0 < 0.24 Ohm	0.046 Ohm	OK
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0 < 0.24 Ohm	0.046 Ohm	OK
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0 < 0.24 Ohm	0.043 Ohm	OK
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0 < 0.24 Ohm	0.043 Ohm	OK
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0 < 0.24 Ohm	0.046 Ohm	OK
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0 < 0.24 Ohm	0.043 Ohm	OK
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0 < 0.24 Ohm	0.043 Ohm	OK
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	0 < 0.24 Ohm	0.043 Ohm	OK
Schutzleiterwiderstand	Schutzleiterlänge	< 0.24 Ohm	0.046 Ohm	OK
Ersatzableitstrom	LN gegen PE	3,5 mA	1.03 mA	OK
Bedienhinweis	FI Adapter in Steckdose T23 1 einstecken			OK
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	24 mA	OK
RCD Zeit	Auto	< 200 ms	26 ms	OK
Bedienhinweis	FI Adapter in Steckdose T23 2 einstecken			OK
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	23 mA	OK
RCD Zeit	Auto	< 200 ms	26 ms	OK
Bedienhinweis	FI Adapter in Steckdose T23 3 einstecken			OK
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	24 mA	OK
RCD Zeit	Auto	< 200 ms	27 ms	OK
Bedienhinweis	FI Adapter in Steckdose T23 4 einstecken			OK
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	23 mA	OK
RCD Zeit	Auto	< 200 ms	26 ms	OK

# Prüfprotokoll für die Prüfung elektrischer Geräte gemäss DIN VDE 0701-0702



Bedienhinweis	FI Adapter in Steckdose T23 5 einstecken			<b>OK</b>
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	24 mA	<b>OK</b>
RCD Zeit	Auto	< 200 ms	25 ms	<b>OK</b>
Bedienhinweis	FI Adapter in Steckdose T23 6 einstecken			<b>OK</b>
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	24 mA	<b>OK</b>
RCD Zeit	Auto	< 200 ms	27 ms	<b>OK</b>
Bedienhinweis	FI Adapter in Harting 1 einstecken			<b>OK</b>
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	23 mA	<b>OK</b>
RCD Zeit	Auto	< 200 ms	27 ms	<b>OK</b>
Bedienhinweis	FI Adapter in Harting 2 einstecken			<b>OK</b>
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	22 mA	<b>OK</b>
RCD Zeit	Auto	< 200 ms	25 ms	<b>OK</b>
Bedienhinweis	FI Adapter in Harting 3 einstecken			<b>OK</b>
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	23 mA	<b>OK</b>
RCD Zeit	Auto	< 200 ms	26 ms	<b>OK</b>
Bedienhinweis	FI Adapter in Harting 4 einstecken			<b>OK</b>
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	19 mA	<b>OK</b>
RCD Zeit	Auto	< 200 ms	66 ms	<b>OK</b>
Bedienhinweis	FI Adapter in Harting 5 einstecken			<b>OK</b>
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	22 mA	<b>OK</b>
RCD Zeit	Auto	< 200 ms	25 ms	<b>OK</b>
Bedienhinweis	FI Adapter in Harting 6 einstecken			<b>OK</b>
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	23 mA	<b>OK</b>
RCD Zeit	Auto	< 200 ms	26 ms	<b>OK</b>
Bedienhinweis	FI Adapter in Harting 7 einstecken			<b>OK</b>
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	23 mA	<b>OK</b>
RCD Zeit	Auto	< 200 ms	25 ms	<b>OK</b>
Bedienhinweis	FI Adapter in Harting 8 einstecken			<b>OK</b>
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	23 mA	<b>OK</b>
RCD Zeit	Auto	< 200 ms	26 ms	<b>OK</b>
Bedienhinweis	FI Adapter in Harting 9 einstecken			<b>OK</b>
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	23 mA	<b>OK</b>
RCD Zeit	Auto	< 200 ms	25 ms	<b>OK</b>
Bedienhinweis	FI Adapter in Harting 10 einstecken			<b>OK</b>
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	24 mA	<b>OK</b>
RCD Zeit	Auto	< 200 ms	26 ms	<b>OK</b>
Bedienhinweis	FI Adapter in Harting 11 einstecken			<b>OK</b>
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	24 mA	<b>OK</b>
RCD Zeit	Auto	< 200 ms	25 ms	<b>OK</b>
Bedienhinweis	FI Adapter in Harting 12 einstecken			<b>OK</b>
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	23 mA	<b>OK</b>
RCD Zeit	Auto	< 200 ms	25 ms	<b>OK</b>
Bedienhinweis	FI Adapter in Harting 13 einstecken			<b>OK</b>
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	24 mA	<b>OK</b>
RCD Zeit	Auto	< 200 ms	25 ms	<b>OK</b>


# Prüfprotokoll für die Prüfung elektrischer Geräte gemäss DIN VDE 0701-0702



Bedienhinweis	FI Adapter in Harting 14 einstecken			OK
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	23 mA	OK
RCD Zeit	Auto	< 200 ms	26 ms	OK
Bedienhinweis	FI Adapter in Harting 15 einstecken			OK
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	24 mA	OK
RCD Zeit	Auto	< 200 ms	26 ms	OK
Bedienhinweis	FI Adapter in Harting 16 einstecken			OK
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	24 mA	OK
RCD Zeit	Auto	< 200 ms	26 ms	OK
Bedienhinweis	FI Adapter in Harting 17 einstecken			OK
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	22 mA	OK
RCD Zeit	Auto	< 200 ms	26 ms	OK
Bedienhinweis	FI Adapter in Harting 18 einstecken			OK
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	23 mA	OK
RCD Zeit	Auto	< 200 ms	46 ms	OK
Bedienhinweis	FI Adapter in Harting 19 einstecken			OK
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	21 mA	OK
RCD Zeit	Auto	< 200 ms	66 ms	OK
Bedienhinweis	FI Adapter in Harting 20 einstecken			OK
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	24 mA	OK
RCD Zeit	Auto	< 200 ms	26 ms	OK
Bedienhinweis	FI Adapter in Harting 21 einstecken			OK
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	24 mA	OK
RCD Zeit	Auto	< 200 ms	27 ms	OK
Bedienhinweis	FI Adapter in Harting 22 einstecken			OK
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	23 mA	OK
RCD Zeit	Auto	< 200 ms	25 ms	OK
Bedienhinweis	FI Adapter in Harting 23 einstecken			OK
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	24 mA	OK
RCD Zeit	Auto	< 200 ms	25 ms	OK
Bedienhinweis	FI Adapter in Harting 24 einstecken			OK
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	24 mA	OK
RCD Zeit	Auto	< 200 ms	25 ms	OK
Bedienhinweis	FI Adapter in Steckdose CEE 1 einstecken			OK
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	23 mA	OK
RCD Zeit	Auto	< 200 ms	37 ms	OK
Bedienhinweis	FI Adapter in Steckdose CEE 2 einstecken			OK
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	23 mA	OK
RCD Zeit	Auto	< 200 ms	37 ms	OK
Bedienhinweis	FI Adapter in Steckdose CEE 3 einstecken			OK
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	24 mA	OK
RCD Zeit	Auto	< 200 ms	28 ms	OK
Bedienhinweis	FI Adapter in Steckdose CEE 4 einstecken			OK
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	22 mA	OK
RCD Zeit	Auto	< 200 ms	28 ms	OK

# Prüfprotokoll für die Prüfung elektrischer Geräte gemäss DIN VDE 0701-0702



Bedienhinweis	FI Adapter in Steckdose CEE 5 einstecken			<b>OK</b>
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	24 mA	<b>OK</b>
RCD Zeit	Auto	< 200 ms	37 ms	<b>OK</b>
Bedienhinweis	FI Adapter in Steckdose CEE 6 einstecken			<b>OK</b>
RCD Strom	Auto	>15 mA<30 mA	23 mA	<b>OK</b>
RCD Zeit	Auto	< 200 ms	37 ms	<b>OK</b>
Funktionsprüfung	Sind Funktion und Sicherheit gegeben?			<b>OK</b>
<b>Funktions- und Sicherheitsprüfung mängelfrei</b>				<b>OK</b>
Bemerkung zur Prüfung:				
Gemäß Unfallverhütungsvorschrift BGV A3: Prüfzyklus 12 Monate <b>Nächster Prüftermin : 18.07.2024</b>				
<b>Verwendete Messgeräte</b>				
Fabrikat: MERZ GmbH		Typ Merz PMKD SN: MF325018		
<b>Unterschriften</b>				
Prüfer: <b>Silvan Gruber</b>  <i>Silvan Gruber</i>		Verantwortlicher Unternehmer: Markus Mathis  <i>M. Mathis</i>		
Ort: Aarau Datum: 18.07.2023 10:12:32		 Veranstaltungstechnik Wässerstattstrasse 7 5000 Aarau www.smARTEC.li		